



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ОГПН по Домбаровскому району



Руководителю лицензионной комиссии  
министерства образования.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

« 20 » марта 2009 г.

№ 4

«Отделением ГПН по Домбаровскому району» «19» марта 2009 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: МДОУ Детский сад комбинированного вида «Сказка», расположенный по адресу: Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. Набережная, д.1 «А» по заявлению соискателя в лице: заведующей детским садом Визгалиной С.Г. на право получения лицензии: по осуществлению образовательной деятельности в соответствии с учредительными документами и согласно действующего законодательства».

#### В ходе проверки установлено:

Здание детского сада двухэтажное, общей площадью 1773,4 кв.м. Стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля мягкая, покрытая рубероидом. Имеется подвальное помещение. Здание 2 степени огнестойкости. Отопление газовое, автономное. Десять эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу.

Отопление центральное водяное, отапливается от автономной газовой котельной расположенной на территории детского сада, соответствует требованиям ППБ.

Освещение электрическое, осуществляется от ламп накаливания 220 вольт, проведены замеры сопротивления изоляции в октябре 2006 года Орской городской организацией ВДПО. Соединения жил электропроводов в распределительных коробках выполнены при помощи сжимов.

Количество постоянно находящихся в помещении сада 130 человек.

Эвакуация проводится по десяти эвакуационным выходам. Соответствуют требованиям правил пожарной безопасности.

Помещения сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения, (21 огнетушитель ОП-6).

Здание сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения людей о пожаре второго типа.

Здание подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные краны укомплектованы в полном объеме полугайками, рукавами и стволами.

Въездов на территорию сада два. Соответствует требованиям правил пожарной безопасности.

На расстоянии 200 метров от здания детского сада расположен пожарный гидрант. На расстоянии 120 метров проходит русло реки с возможностью забора воды в любое время года.

*Визгалиной С.Г.*  
*М.И.Иванов*

Имеется приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, ответственный прошел обучение в Домбаровском ОГПН

Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности, вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, ведется журнал противопожарного инструктажа (с отметками о последнем инструктаже).

**Вывод:** система пожарной безопасности **МДОУ Детский сад комбинированного вида «Сказка»** расположенный по адресу: Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. Набережная, д.1 «А». **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» по заявленному виду деятельности **«на право образовательной деятельности в соответствии с учредительными документами, согласно действующего законодательства».**

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.*

**Начальник ОГПН  
по Домбаровскому району**



**С.С. Никитюк**

Исполнитель: Никитюк С.С.  
тел. 2-16-03.